



ONDERWERP	Definitie van installatie zoals vernoemd in Vlarem II, art. 5.16.3.4
Relatie (KB, MB, EN, ARAB)	Vlarem II, afdeling 5.16.3.4 (dd. 17.02.2012)
TREFWOORDEN	drukvaten, drukapparatuur
VRAAG / ONDERWERPDEEL	
Hoe dient "installatie", zoals vernoemd in artikel 5.16.3.4. geïnterpreteerd te worden? Welk deel van de onder druk staande "installatie" dient bijgevolg periodiek gecontroleerd te worden?	
ANTWOORD	
<p>De te controleren installatie houdt <u>niet</u> op bij de eerste afsluiter na het drukvat. De "drempel" van de te controleren onderdelen wordt in Vlarem II gedefinieerd in artikel 5.16.3.4.§1.</p> <p>In dit artikel wordt o.a. verwezen naar gassen ingedeeld in groep "2a)1°". Hiermee worden de schadelijke gassen van gasgroep "2a)" bedoeld.</p> <p>Zolang het gas alsook de afmetingen van de leidingen en/of vaten beantwoorden aan de voorwaarden van art. 5.16.3.4.§1, dient een controle volgens de bepalingen van art. 5.16.3.4 uitgevoerd te worden.</p>	
ANTWOORD, algemeen	
/	
BESLUIT, algemeen	
/	
GESCHIEDENIS	
/	
GTO verslag(en)	:
- Originale doc's	:

Goedkeuring Werkgroep	Goedkeuring Bestendig Comité	Goedkeuring LNE
 ref. verslag: GTO GP 02/2013	 ref. verslag: GTO BC 03/2013	ref. verslag: