


Onderwerp <i>Sujet</i>	Groene stroomteller bij fotovoltaïsche installaties
Wetgeving - voorschrift - relatie <i>Législation - prescription relation</i>	Nota 71, 72 + 72 bis aan de erkende organismen
Trefwoorden <i>Mots clef</i>	Groene stroomteller – productiemeter – MID markering
Vraag - Omschrijving onderwerp <i>Question - Description sujet</i>	
Wat indien er geen productiemeter aanwezig is bij huishoudelijke fotovoltaïsche installaties $\leq 10\text{kVA}$?	
Antwoord - argumentatie <i>Réponse - argumentation</i>	
<p>De nota 71, 72 en 72 bis verplichten de plaatsing van een productiemeter voorzien van een MID markering (72 en 72 bis) wanneer men een fotovoltaïsche installatie met een vermogen van $\leq 10\text{kVA}$ installeert.</p> <p>De VREG (Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt) en de CWAPE (Commission Wallonne pour l'Energie) vermelden echter op hun resp. website dat de PV- installaties, die niet meer in aanmerking komen voor groene stroomcertificaten, niet meer hoeven te worden uitgerust met een productiemeter.</p> <p>Aangezien een erkend organisme, erkend is voor keuring volgens het AREI, en de productiemeter niet opgenomen is in het AREI, zal bij afwezigheid van een productiemeter of van de MID markering dit niet leiden tot een inbreuk op het verslag. Maar omwille van het feit dat de nota's 71, 72 en 72 bis aan de EO niet zijn gewijzigd of opgeheven, dient er echter wel een opmerking / nota te worden gemaakt die refereert naar het ontbreken van de productiemeter.</p> <p>Opgelet : op datum van 17/02/2016 wordt door Brugel nog steeds een productiemeter vereist.</p>	
Besluit <i>Conclusion</i>	
Bij het ontbreken van de productiemeter wordt de huishoudelijke PV- installatie $\leq 10\text{kVA}$ niet afgekeurd, er wordt enkel een opmerking / nota overgemaakt.	
Bijlage <i>Annexe</i>	
Geschiedenis <i>Histoire</i>	
Versie 2 : toevoeging disclaimer, aanpassing layout	

Goedkeuring WG <i>Approbation GT</i>	Goedkeuring BC <i>Approbation CP</i>
datum/date 14-9-2017 ref. pv GTO GP NR 04/2016 ir. B. VAN ROSSUM Technisch directeur	datum/date 15/09/2017 ref. pv BC 103/2017  VINCOTTE vzw Jos Windev Directeur-Generaal Jan Oliefagerslaan 35 1800 Vilvoorde



GEMEENSCHAPPELIJK TECHNISCH ORGAAN
van de Erkende Controleorganismen – E.D.T.C.
ORGANE TECHNIQUE COMMUN
des Organismes de Contrôle agréés – S.E.C.T.

PROJECTGROEP CERTIBEL VZW GROUPE DE PROJET CERTIBEL ASBL

TECHNISCHE NOTA
NOTE TECHNIQUE

Ref.n°	GTO TN/E/R/010
Versie Version	2.0
Datum Date	06.04.2017
Pag.	2 van 2

Nota : De informatie opgenomen in deze technische nota wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en kan geenszins in tegenspraak zijn met enige wetgeving. Het GTO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van de consultatie of het gebruik van de informatie vervat in deze technische nota. Het auteursrecht en alle intellectuele rechten op de informatie in de technische nota berusten bij het GTO en deze informatie kan niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Note : L'information contenue dans cette note technique est fournie uniquement à titre informatif et ne peut en aucun cas être en contradiction avec la législation. L'OTC ne peut être tenu responsable d'un quelconque dommage résultant de la consultation ou de l'utilisation de l'information contenue dans cette note technique. L'OTC est dépositaire des droits d'auteur et de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à l'information dans la présente note technique : cette information ne peut être reproduite sans son consentement préalable et explicite.