




<b>Onderwerp</b> <i>Sujet</i>	<b>Lift in bedrijf genomen na 30/6/1999 zonder EG-verklaring van overeenstemming, EU-conformiteitsverklaring en/of geen CE-markering.</b>
<b>Wetgeving - voorschrift - relatie</b> <i>Législation - prescription relation</i>	Richtlijn Liften 95/16/EG & 2014/33/EU KB 10/08/1998 – KB 12/08/2008 – KB 12/04/2016 Nota FOD EG2200-4-04V1 van 30/8/2022
<b>Trefwoorden</b> <i>Mots clef</i>	EG-verklaring / EU-verklaring / CE-markering
<b>Vraag - Omschrijving onderwerp</b> <i>Question - Description sujet</i>	Welke procedure dient er gevolgd te worden wanneer een lift in bedrijf is genomen: <ul style="list-style-type: none"><li>- tussen 30/6/1999 en 20/04/2016 zonder EG-verklaring van overeenstemming en/of geen CE-markering</li><li>- na 20/04/2016 zonder EU-conformiteitsverklaring en/of geen CE-markering</li></ul> en de installateur is in faling of de termijn van 10 jaar is verstreken
<b>Antwoord - argumentatie</b> <i>Réponse - argumentation</i>	<p>1. <u>In het geval dat de installateur nog steeds bestaat en de termijn van 10 jaar nog niet verstreken is</u>, ligt de verantwoordelijkheid uiteraard bij de installateur zelf. Deze is verplicht gedurende ten minste 10 jaar na het in de handel brengen van de lift de nodige documenten bij te houden en indien nodig te verschaffen aan de bevoegde overheid. Indien uit onderzoek blijkt dat de installateur nalatig is geweest bij het in de handel brengen van een lift zal de bevoegde overheid hiertegen op treden.</p> <p>2. <u>Indien de installateur niet meer bestaat of indien de termijn van 10 jaar verstreken is</u>, zijn er verschillende mogelijkheden. a. Indien het liftonderhoudsbedrijf (of een andere installateur) wil optreden als installateur, kan deze de volledige technische documentatie van de lift samenstellen en onder zijn naam de lift in de handel te brengen volgens één van de conformiteitsbeoordelingsprocedures (modules) van de huidig geldende wetgeving. Nadat deze procedure positief is afgesloten moet de EU-conformiteitsverklaring opgesteld worden en de CE-markering aangebracht worden in de liftkooi. Het liftonderhoudsbedrijf verwijdert de naam van de vorige installateur en brengt zijn eigen naam aan als nieuwe installateur</p> <p>b. In de andere gevallen kan een aangemelde instantie ('notified body') volgens bijlage V van het koninklijk besluit van 16 april 2016 betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten van liften, een technisch onderzoek instellen. In dit technisch onderzoek moet geverifieerd worden of de lift voldoet aan de toepasselijke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen die in voege waren op het moment dat de lift in de handel werd gebracht, en bijkomend dat de lift voldoet aan de testen zoals omschreven in punt 3.3 ('belastingsproeven') van bijlage V van het voornoemd koninklijk besluit.</p>
<b>Besluit</b> <i>Conclusion</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indien de lift (eventueel na aanpassingen) voldoet aan deze toepasselijke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en belastingsproeven, vermeldt de aangemelde instantie in haar verslag van dit technisch onderzoek dat er geen technische tekortkomingen worden vastgesteld. De lift kan in dit geval verder gebruikt worden. Dit</li></ul>



verslag van technisch onderzoek moet opgenomen worden in het veiligheidsdossier van de lift. Bij volgende verslagen van preventieve inspectie wordt de opmerking van de ontbrekende EG-verklaring van overeenstemming (of EU-conformiteitsverklaring) in nota vermeld en een verwijzing gemaakt naar de nota van FOD en naar het uitgevoerde technisch onderzoek.

- Indien de lift niet voldoende veilig gemaakt kan worden voor verder gebruik, vermeldt de aangemelde instantie dit in haar verslag. De lift mag niet meer verder gebruikt worden.

**Bijlage**  
**Annexe**

nihil

**Geschiedenis**  
**Histoire**

GTO TN/H/L/003 versie 2.0 (nota E6/09/SECOVE/2009/003054)

**Goedkeuring WG**  
**Approbation GT**

datum/date 26-Dec-22  
ref. pv GTO WG 01/2022

DocuSigned by:

  
D85AE1CCED4644A...

Ronny Schaukens

**Goedkeuring BC**  
**Approbation CP**

datum/date 19/12/2022  
ref. pv GTO BC NR/052022



*Nota : De informatie opgenomen in deze technische nota wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en kan geenszins in tegenspraak zijn met enige wetgeving. Het GTO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van de consultatie of het gebruik van de informatie vervat in deze technische nota. Het auteursrecht en alle intellectuele rechten op de informatie in de technische nota berusten bij het GTO en deze informatie kan niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.*

*Note : L'information contenue dans cette note technique est fournie uniquement à titre informatif et ne peut en aucun cas être en contradiction avec la législation. L'OTC ne peut être tenu responsable d'un quelconque dommage résultant de la consultation ou de l'utilisation de l'information contenue dans cette note technique. L'OTC est dépositaire des droits d'auteur et de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à l'information dans la présente note technique : cette information ne peut être reproduite sans son consentement préalable et explicite.*