



Onderwerp <i>Sujet</i>	Toepassing van de reglementeringen in verband met de reglementaire controles van elektrische installaties op de werkplaats
Wetgeving - voorschrift - relatie <i>Législation - prescription relation</i>	AREI en K.B. van 04/12/12
Trefwoorden <i>Mots clef</i>	Reglementaire controles / Toegepaste reglementering.
Vraag - Omschrijving onderwerp <i>Question - Description sujet</i>	
Welke versie van het AREI toe te passen, volgens het jaar van indienstelling van de installatie en de uit te voeren soort controle?	
Antwoord - argumentatie <i>Réponse - argumentation</i>	<p>De erkende organismen hebben als opdracht de controles van elektrische installaties in werkplaatsen uit te voeren volgens de voorschriften van het AREI.</p> <p>De reglementering is veranderd door de jaren heen, daardoor is het niet altijd gemakkelijk om de toe te passen reglementering te bepalen, in functie van het type controle en van het jaar van de indienstelling van de installatie.</p> <p>Om deze controles te normaliseren heeft het GTO besloten om de volgende standpunten in te nemen:</p> <ul style="list-style-type: none">√ Gelijkvormigheidsonderzoek van een installatie, van een wijziging of een belangrijke uitbreiding (art. 270 et 272 van het AREI) : De laatste versie van de reglementering is van toepassing. Evenwel, in verband met de regularisatie van het elektrisch dossier van een bestaande installatie, als de datum van uitvoering van de installatie ondubbelzinnig kan bepaald worden, zijn de voorschriften van het AREI van toepassing op de datum van de indienstelling. Zonder deze exacte informatie is de laatste versie van de reglementering van toepassing.√ De eerste controle van een bestaande elektrische installatie (K.B van 04/12/12 bijlage 1) : De laatste versie van de reglementering wordt gebruikt als referentie.√ Controlebezoek (periodieke controle) van elektrische installaties (art.271 AREI) : Refereren naar de vaststellingen tijdens de conformiteitscontrole / eerste controle. Rekening houdend met de risico analyse van oude installaties. <p>In elk geval moet een risicoanalyse uitgevoerd worden door de werkgever of zijn vertegenwoordiger, betreffende het respect van de minimale eisen voor de uitvoering van een elektrische installatie.</p>
Besluit <i>Conclusion</i>	
Zie hierboven	
Bijlage <i>Annexe</i>	
Geschiedenis <i>Histoire</i>	
Goedgekeurd op 29/10/2015, GTO/GE 08/2014 datum: 09/09/2014	
Versie 2 : Toevoeging disclaimer, redactionele wijziging, aanpassing layout	



GEMEENSCHAPPELIJK TECHNISCH ORGAAN
van de Erkende Controleorganismen – E.D.T.C.
ORGANE TECHNIQUE COMMUN
des Organismes de Contrôle agréés – S.E.C.T.

PROJECTGROEP CERTIBEL VZW GROUPE DE PROJET CERTIBEL ASBL

TECHNISCHE NOTA
NOTE TECHNIQUE

Ref.n°	GTO TN/E/X/002
Versie Version	2.0
Datum Date	09/05/2017
Pag.	2 van 2

Goedkeuring WG
Approbation GT

datum/date 14-9-2017
ref. pv GTO GX NR/29/10/2015

ir. B. VAN ROSSUM
Technisch directeur

Goedkeuring BC
Approbation CP

datum/date 15/09/2017
ref. pv GTO BC NR/03/2017



VINÇOTTE vzw
Jos Windey
Directeur-Generaal
Jan Olieslagerlaan 35
1800 Vilvoorde

Nota : De informatie opgenomen in deze technische nota wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en kan geenszins in tegenspraak zijn met enige wetgeving. Het GTO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van de consultatie of het gebruik van de informatie vervat in deze technische nota. Het auteursrecht en alle intellectuele rechten op de informatie in de technische nota berusten bij het GTO en deze informatie kan niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Note : L'information contenue dans cette note technique est fournie uniquement à titre informatif et ne peut en aucun cas être en contradiction avec la législation. L'OTC ne peut être tenu responsable d'un quelconque dommage résultant de la consultation ou de l'utilisation de l'information contenue dans cette note technique. L'OTC est dépositaire des droits d'auteur et de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à l'information dans la présente note technique : cette information ne peut être reproduite sans son consentement préalable et explicite.