


Ref.n°	GTO TN/IE/X/008
Versie Version	1.0
Datum Date	15.12.2017
Pag.	1 van 2

Onderwerp <i>Sujet</i>	Periodieke controles van oude elektrische installaties vanaf 01/01/2017
Wetgeving - voorschrift - relatie <i>Législation - prescription relation</i>	Codex over het welzijn op het werk - Boek III: Arbeidsplaatsen, Titel 2: Elektrische installaties
Trefwoorden <i>Mots clés</i>	Oude elektrische installaties – Periodieke controles
Vraag - Omschrijving onderwerp <i>Question - Description sujet</i>	
Toepassing van de Codex tijdens de periodieke controles van oude elektrische installaties vanaf 01/01/2017	
Antwoord - argumentatie <i>Réponse - argumentation</i>	
<p>Nota : het KB 04/12/2012 werd opgeheven en zijn inhoud werd hernomen in de Codex over het welzijn op het werk - Boek III: Arbeidsplaatsen, Titel 2: Elektrische installaties; in dit document zullen we het "Code III.2" benoemen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Het is de werkgever die verantwoordelijk is voor de aanvraag van de controles.- Het is de werkgever die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de risico-analyse.- Het is de werkgever die verantwoordelijk is voor de aanduiding van welke delen van z'n installatie oud zijn, zoals gedefinieerd in de Code III.2, en welke gerealiseerd zijn volgens het AREI.- 01/01/2014 : uiterste datum voor de uitvoering van de 1^e controle.- 31/12/2014 : uiterste datum voor de uitvoering van de risico-analyse.- 31/12/2016 : uiterste datum voor het in orde brengen van de oude elektrische installaties volgens Bijlage III.2-1 van de Code III.2 (uitgezonderd de installaties die genieten van extra 2 jaar uitstel).- 31/12/2018 : uiterste datum voor het in orde brengen van de oude elektrische installaties volgens Bijlage III.2-1 van de Code III.2 die genieten van de extra 2 jaar uitstel.- Voorwaarden om van die 2 jaar uitstel te kunnen genieten :<ul style="list-style-type: none">➢ In het bezit zijn van een verslag van eerste controle,➢ In het bezit zijn van een risico-analyse,➢ In het bezit zijn van een gedetailleerd uitvoeringsplan dewelke beantwoord aan de voorwaarden van art. 23.- Vanaf 01/01/2017, moeten de oude elektrische installaties voldoen aan het KB 04/12/2012, gecontroleerd op basis van de Code III.2 en niet meer op basis van het ARAB dat niet meer van toepassing is (met uitzondering voor de installaties die van 2 jaar uitstel genieten).- Vanaf 01/01/2017, zullen de Erkende Organismen een inbreuk vermelden op basis van de Code III.2, voor de oude elektrische installaties die niet in het bezit zijn van een verslag van 1^e controle en/of een risico-analyse en/of het in orde brengen van de installatie volgens Bijlage III.2-1, dit wil zeggen dat de maatregelen, zoals gedefinieerd in de risico-analyse, dienen genomen of in orde gebracht te zijn (met uitzondering voor de installaties die genieten van 2 jaar uitstel).- Vanaf 01/01/2017, voor de installaties die genieten van 2 jaar extra uitstel, zullen de Erkende Organismen een inbreuk vermelden op basis van de Code III.2 voor de oude elektrische installaties die niet in het bezit zijn van een verslag van 1^e controle en/of risico-analyse en/of gedetailleerd uitvoeringsplan dat beantwoord aan de voorwaarden uit art III.2-22.- Het Erkend Organisme spreekt zich niet uit over de risico-analyse uitgevoerd door de werkgever.- Voor de uitvoering van de 1^e controle, baseren de Erkende Organismen zich op het actuele AREI. Maar het is op basis van de risico-analyse die men zich zal baseren voor de aanvaarding van de te nemen maatregelen die niet voldoen aan de voorschriften van het AREI.- De werkgever heeft echter altijd het recht om ervoor te kiezen om z'n oude elektrische installatie te laten controleren volgens de voorschriften van het AREI (laatste versie). In geval van inbreuken, dient hij zich dan	



in overeenstemming te brengen met het AREI, er is geen mogelijkheid om andere maatregelen te nemen op basis van een risico-analyse !

Besluit
Conclusion

Vanaf 01/01/2017, met uitzondering van de installaties die genieten van 2 jaar extra uitstel, de basis van onderzoek voor de periodieke controle van oude elektrische installaties is de Codex over het welzijn op het werk - Boek III: Arbeidsplaatsen, Titel 2: Elektrische installaties; het ARAB verschijnt niet meer in de basissen van onderzoek van de controle en de eventuele inbreuken dienen te worden bijgevoegd.

Bijlage
Annexe

/

Geschiedenis
Historique

Brief aan FOD Werkgelegenheid van 14/12/2016: "Toepassing van het Koninklijk Besluit van 04 december 2012 minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen". De afwezigheid van de 1^e controle, afwezigheid van de risico-analyse, afwezigheid van het in orde brengen van de installatie volgens Bijlage 1 zijn de inbreuken die dienen hernomen te worden in het verslag.

Goedkeuring WG
Approbation GT


ir. B. VAN ROSSUM
Technisch directeur
datum/date 15/12/2017
ref. pv GTO 15/12/2017

Goedkeuring BC
Approbation CP


datum/date
ref. pv GTO BC
 **VINÇOTTE** vzw
Jos Windey
Directeur-Generaal
Jan Olieslagerlaan 35
1800 Vilvoorde

Nota : De informatie opgenomen in deze technische nota wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en kan geenszins in tegenspraak zijn met enige wetgeving. Het GTO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van de consultatie of het gebruik van de informatie vervat in deze technische nota. Het auteursrecht en alle intellectuele rechten op de informatie in de technische nota berusten bij het GTO en deze informatie kan niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Note : L'information contenue dans cette note technique est fournie uniquement à titre informatif et ne peut en aucun cas être en contradiction avec la législation. L'OTC ne peut être tenu responsable d'un quelconque dommage résultant de la consultation ou de l'utilisation de l'information contenue dans cette note technique. L'OTC est dépositaire des droits d'auteur et de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à l'information dans la présente note technique : cette information ne peut être reproduite sans son consentement préalable et explicite.